

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE (ACS)

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et aux circulaires du Ministère de la Santé
 DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000

Coordonnées du demandeur / Contact details of the ACS owner : SIMONA Plast- Technik s.r.o. U Autodílen C.p. 23 463 03 Litvínov- Chuderin Chzech Republic	Nom(s) commercial(aux) du produit fini / Commercial name(s) of the finished product : Simona PE100RC SPC en matière VESTOLEN / PPC CSP Remafin Blue
---	---

Type de produit fini / Type of finished product : <input checked="" type="checkbox"/> tube / pipe <input type="checkbox"/> produit de jointoyage / sealing product <input type="checkbox"/> autre / other :			<input type="checkbox"/> joint / seal, gasket, o-ring... <input type="checkbox"/> raccord et manchon / fittings			<input type="checkbox"/> revêtement / coating <input type="checkbox"/> composant d'accessoires / accessories components		
Nature du matériau / Type of material :								
<input type="checkbox"/> polychlorure de vinyl PVC		<input type="checkbox"/> polybutylène PB		<input type="checkbox"/> éthylène-propylène EPDM				
<input type="checkbox"/> PVC surchloré PVC-C		<input type="checkbox"/> polyamide PA		<input type="checkbox"/> butadiène-acrylonitrile NBR				
<input type="checkbox"/> polyéthylène PE		<input type="checkbox"/> polytétrafluoroéthylène PTFE		<input checked="" type="checkbox"/> autre / other : Multicouche en polyéthylène / PE Multilayer				
<input type="checkbox"/> polyéthylène réticulé PEX		<input type="checkbox"/> acrylonitrile-butadiène-styrène ABS						
<input type="checkbox"/> polypropylène PP		<input type="checkbox"/> à base de résine époxydique / epoxy resin						
Commentaires / Comments : Couleur du matériau / Material color : Noir (couche interne) / bleu (couche externe) / Black (Inner layer) / blue (outer layer) N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 20 MAT NY 154								

Formulation chimique / Chemical formulation : Vérifiée par le laboratoire et conforme aux listes positives / Checked by the laboratory and conform to the positive lists

Essais d'inertie réalisés selon la norme XP P 41-250 / Migration tests performed according to the standard XP P 41-250 : Rapport S/V testé / S/V tested ratio : 240 cm ² /L Date des essais / Tests date : du 10 au 28 août 2020 / from August 10 to 28, 2020. Commentaires : Les essais d'inertie simplifiés réalisés selon les termes de la circulaire DGS/VS4 n°2000/232 du 27 avril 2000 n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/VS4 n° 99-217 du 12 Avril 1999. Comments : The simplified migration test carried out according to the circular DGS/VG4 n°2000/232 of the 27th April 2000 do not bring out any anomaly. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/VS4 n°99-217 of the 12th of April 1999.
--

Attestation délivrée par / Certificate issued by : Emilie Bailly Responsable Technique / Technical Manager A la date du / Date of issue : 15 septembre 2020 Date d'expiration de l'ACS / Expiry date : 15 septembre 2025 Commentaires / Comments : /	Signature : 
--	--